

工事名称 梅田町賃貸集合住宅新築工事
 検査日：令和 5 年 7 月 28 日




監理者	現場代理人	主任	担当者
	和栗	大友	吉田 阿部
	R5/7/29	R5/7/29	R5/7/29

自主・監理者 (JI) 検査記録表

検査員：岩山 遼一
 立会者：JI 吉田

部位： B棟4F壁配筋検査		No.	場所	部位	指摘事項	是正完了	是正確認 (作業所)	是正確認 (監理者)	
	1	カベ	スリ-ブ	開口補強柱大径柱	R5.7.29	R5.7.29	.	.	
	2	〃	〃	同上	R5.7.29	R5.7.29	.	.	
	3	〃	〃	同上	R5.7.29	R5.7.29	.	.	
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				

 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>B棟JI配筋検査 指摘事項 ①設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋間隔を適正にしたことを確認</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 B棟JI配筋検査 指摘事項 ①設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋間隔を適正にしたことを確認</p>
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>B棟JI配筋検査 指摘事項 ①設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋間隔を適正にしたことを確認</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 B棟JI配筋検査 指摘事項 ①設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋間隔を適正にしたことを確認</p>
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>B棟JI配筋検査 指摘事項 ②設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋を追加し間隔を適正にしたことを確認</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 B棟JI配筋検査 指摘事項 ②設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋を追加し間隔を適正にしたことを確認</p>

 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>B棟JI配筋検査 指摘事項 ②設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋を追加し間隔を適正にしたことを確認</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 B棟JI配筋検査 指摘事項 ②設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋を追加し間隔を適正にしたことを確認</p>
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>B棟JI配筋検査 指摘事項 ③設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋を追加し間隔を適正にしたことを確認</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 B棟JI配筋検査 指摘事項 ③設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋を追加し間隔を適正にしたことを確認</p>
 <p>現場名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>B棟JI配筋検査 指摘事項 ③設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋を追加し間隔を適正にしたことを確認</p>	<p>工事名 梅田町賃貸集合住宅新築工事</p> <p>工種 鉄筋工事</p> <p>内容 B棟JI配筋検査 指摘事項 ③設備スリーブ周りの配筋間隔が広いので間隔を縮めること 是正完了</p> <p>縦筋を追加し間隔を適正にしたことを確認</p>